

-- Дымоход и вентиляционные каналы проверены ст. инспектор И.Н. Д. и ПР № 18 УПД и ПРГУ МЧС России по РД вн. службы Э. Ф. Курбанов

Какой организации когда № акта Ф.И.О., должность

--Дымоходы пригодны, вентиляционные каналы пригодны

--Исправность освещения котельной исправны

-- Наличия акта в герметизации вводов инженерные коммуникации есть

мастер ЕГС

(подпись)

Алишихов Р. А.

Примечание: а) акты указаны в п п 1, 2, 5, 10, 11, 14.

Инспектору Рос технадзору при обследовании котельной

б) настоящий акт составлен в 3-х экземплярах

1-й экз. предприятию

2-й экз. рай газу

3-й экз. гостех. надзору

Директор


(подпись)

Омаров. А.Р.

Разрешение на пуск котельной или замечание Рос технадзора

Инс. Рос технадзора

(подпись)



пригодны к эксплуатации, размеры соответствуют требованиям

Очищены карманы

есть

В шкафах имеются отапливающие

имеются

Акт готовности потолочных перекрытий и стен встроенных котельных

15. 09. 2023г-- Акт готовности котлоагрегатов или отметки в паспортах котлоагрегатов об этом имеются 15. 09. 2023г

Фиксаторы положения цилиндров

исправны

Газопроводы

исправны

АКТ

Готовности котельной МБОУ «УНШДС имени Рамазанова Р.С.» с Уркарах Дахадаевского района к работе на газовом топливе 2023-2024 г. г.

Мы ниже подписавшиеся: ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства мастер ЕГС Алишихов Р. А.

провели готовность котельной и установили следующее:

-Приказом №5 от «13» 09. 2023г.ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства котельной заведующий хозяйственной части Магомедов Ш.Т.

-Операторы (кочегары), которые будут обслуживать котлы Амиров А.Х. Магомедов А.М. Абдулкаримов М-Р

Очередная проверка знаний проведена

-Проектная и исполнительная документации имеются

Документация находится в МБОУ «Уркарахская МПЛ» с. Уркарах

-Справка №_ от ____ 20 г. эксплуатационная документация имеется

Ревизия газового хозяйства выполнена Алишихов Р. А.

--Проверка КИП автоматики согласно АКТа №____ от _

Произведена ЕГС Дахадаевского района Алишихов Р. А.

--Взрывные клапана исправны

--Приточно-вытяжная вентиляция жалюзийные решетки пригодны к эксплуатации, размеры соответствуют габаритам

--Очищены карманы есть

--В шиберах имеются отверстие имеются

-- Акт плотности потолочных перекрытий и стен в встроенных котельных

15. 09. 2023г-- Акт готовности котлоагрегатов или отметки в паспорте котлоагрегатов об этом имеется 15. 09. 2023г

- Фиксаторы положения шиберов исправны

-- Газопроводы исправны